

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № ____ от _____ г
для присоединения к электрическим сетям ТСН «Морское»**

Заявитель: _____

**1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
ЩУ-0.4кВ новый**

**2. Наименование и место: Жилой дом (земельный участок, стройплощадка)
месторасположения объекта: Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п.Куликово,
улица _____, № _____**

3. Мощность и категория надёжности присоединяемых устройств потребителя

Ранее присоединённая максимальная мощность	Запрашиваемая максимальная мощность	Максимальная мощность, с учётом ранее присоединённой
0,00квт	6,00 КВт, категория три	6,00 КВт, категория три

4. Класс напряжения в точке присоединения: 220в

5. Точка присоединения к электрической сети: РЩ №

**6. Основной источник питания:
Трансформаторная подстанция ТП - _____.**

7. ТСН «Морское», организация обеспечивающая подключение к электрической сети, осуществляет:

7.1. Установка РЩ.

8. Заявитель осуществляет:

8.1. Произвести монтаж сети от точки присоединения до РЩ № _____, КЛ-0,4кв расчётного сечения. Работы выполнить в соответствии с разработанным и согласованным с ТСН «Морское» проектом.

8.2. Установить прибор учёта электроэнергии автоматы защиты согласно проекта.

9. Срок действия настоящих ТУ, составляет 1 год.

Председатель ТСН «Морское»

Гайсин А.

Исполнитель ООО «Балтсервис»

Косоглядов В.П.